

Łęknica, 03.06.2019 r.

Zamawiający:

Gmina Łęknica o statusie miejskim

ul. Żurawska 1, 68 – 208 Łęknica

numer telefonu: + 48 (68) 3624700, numer faksu: + 48 (68) 3624701

adres strony internetowej: <http://bip.umleknica.pl/>

NIP: 9282076271; REGON: 970770528

### Wszyscy wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia: **„Remont chodnika w ul. Żurawskiej w Łęknicy”** (ogłoszenie 552735-N-2019 z dnia 2019-05-27 r.):

#### Pytanie: 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze robót dla zadania

"Remont chodnika w ul. Żurawskiej w Łęknicy" ogłoszenie nr. 552735 z 27.05.2019r.

1. W przedmiarze robót brak podbudowy z tłuczni frakcji 0-31,5 gr. 5cm na powierzchni 706,87m<sup>2</sup>
2. W przedmiarze robót brak podbudowy z tłuczni frakcji 0-31,5 gr. 10cm na powierzchni 187,01m<sup>2</sup>

#### Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający przedstawił przedmiar nie odpowiadający zakresowi robót wskazanemu w dokumentacji projektowej – w zakresie podbudowy z kruszywa łamanego. W związku z powyższym, Zamawiający załącza do SIWZ prawidłowy przedmiar robót, zmieniając SIWZ w tym zakresie. Nowy przedmiar stanowi plik oznaczony jako *Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar - ZMIANA*.

Jednocześnie przypominam, że przedmiar robót (Załącznik nr 1), który służy jedynie jako narzędzie pomocnicze do oszacowania wartości zamówienia robót projektowanych oraz jako narzędzie do wyspecyfikowania zakresu, sposobu wykonania i rodzaju robót i materiałów. Zakres robót określa

BURMISTRZ  
Piotr Klimiak