

Zamawiający:

Gmina Łęknica o statusie miejskim
ul. Żurawska 1, 68 – 208 Łęknica
numer telefonu: + 48 (68) 3624700, numer faksu: + 48 (68) 3624701
adres strony internetowej: <http://bip.umleknica.pl/>
NIP: 9282076271; **REGON:** 970770528

Wszyscy wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia: „**Rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w Łęknicy**” (604905-N-2019 z dnia 2019-10-02 r.):

Pytanie: 1

Proszę o informację czy wyposażenie budynku wchodzi w zakres postępowania?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje wyposażenia budynku.


Pytanie: 2

Proszę o przesłanie parametrów platformy dla osoby niepełnosprawnej.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający wymaga, aby platformy dźwigowe dla osób niepełnosprawnych posiadały poniższe parametry:

- 1) Sterowanie zabezpieczone przed niezamierzonym użyciem,
- 2) Sterowanie poprzez trzymanie przycisku w czasie jazdy na platformie,
- 3)
- 4) Wyjmowany kluczyk w kasetach przywoławczych i panelu platformy,
- 5) Ręczne urządzenie jazdy awaryjnej,
- 6) Mechanizm zabezpieczający przed niekontrolowanym zjazdem platformy,
- 7) Ogranicznik prędkości,
- 8) Automatyczne krawędzie bezpieczeństwa,
- 9) Poręcz,
- 10) Elektroniczne wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa,
- 11) Mechanizmy antykolizyjne i zapobiegające zgnieceniu,
- 12) Bezprzewodowe kasety przystankowe,
- 13) Dźwiękowy i wizualny alarm przeciążeniowy,
- 14) Akumulatorowa jazda awaryjna w przypadku braku zasilania,
- 15) Minimalne wymiary podestu 800 x 750mm,
- 16) Minimalny udźwig przy kącie nachylenia do 45° - 300kg
- 17) Prędkość - 5m/min. (+- 10%),
- 18) ZASILANIE 230V,
- 19) Pobór mocy 0,75 – 1,5 kW.


BURMISTRZ
Piotr Kuliniaś