

Łęknica, 09.06.2021 r.

Zamawiający:
GMINA ŁĘKNICA
ul. Żurawska 1
68-228 Łęknica

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

pn. „Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej ZSP w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 19A”;

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072958/01 z dnia 2021-06-02

Nr referencyjny: RGN.271.14.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie Wykonawcy:

Co wchodzi w zakres prac tylko wymiana grzejników i instalacja c.o.?

Czy instalacja ma się włączyć w istniejący rozdzielacz z wymianą pomp? Brak takiej pozycji w przedmiarze.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Instalacje należy zakończyć zaworami na pionowych odcinkach przygotowanych do wpięcia pod rozdzielacze. Rozdzielacze wraz z pompami i armaturą montowaną przed pompami należy traktować jako istniejące, ponieważ ta część instalacji zostanie wykonana w ramach odrębnego zamówienia Zamawiającego w ramach modernizacji kotłowni. Również kotły gazowe, o których mowa w dokumentacji nie stanowią przedmiotu zamówienia ogłoszonego pod numerem 2021/BZP 00072958/01.

Informacja uzupełniająca:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębnienia wprowadzonych zmian.

Kierownik Zamawiającego
Piotr Kuliniak
Burmistrz Łęknicy