

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ OPINIA NR GK.6630.1.129.2023

Opis przedmiotu narady: **Sieć energetyczna**

Zlokalizowanego: **Łęknica- dz. nr 282/27; 410/2; 410/1**

Wnioskodawca: **ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe Jerzy Klimczak**

**65-805 ZIELONA GÓRA
Al. Konstytucji 3 Maja 15**

Inwestor: **Urząd Miejski w Jasieniu**

**68-320 JASIEŃ
XX-lecia 20**

Starosta Żarski na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach w dniu 2023-08-10 r. dokonał koordynacji dokumentacji projektowej w/w obiektu, z uwzględnieniem uwag i zaleceń osób uczestniczących w naradzie, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Zalecenia wynikające z przepisów prawa:

1. W przypadku, gdy usytuowanie projektowanych urządzeń naraża na zniszczenie znaki osnowy geodezyjnej podlegającej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.J. DZ. U. z 2017 r. poz. 2101), , zobowiązuje się inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znaków na czas budowy. Czynności te powinny być wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub geodetę uprawnionego przed rozpoczęciem robót ziemnych.
2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
3. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. W przypadku natrafienia na sieci i urządzenia uzbrojenia terenu nienaniesione na mapie należy o tym fakcie powiadomić jednostkę branżową.
5. W czasie wykonywania robót inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowane ewentualne szkody i uszkodzenia sieci, które mogły by powstać na skutek prowadzonych prac.
6. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno -budowlanej.
7. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie koordynacji.
8. Należy uwzględniać uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branżowych.

SKŁAD OSOBOWY I UWAGI ZESPOŁU KOORDYNACJI

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko, stanowisko służbowe uczestnika narady
1	Urząd Miejski w Łęknicy	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
2	Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
3	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Żary	zgodnie z informacją przesłaną na maila: uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie RD5/GK.6630.1.129.2023 z dnia 07.08.2023r.	uzgadniający: Arkadiusz Szymański Specjalista ds. Majątku Sieciowego
4	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład w Gorzowie Wlkp., Gazownia w Żaganiu	zgodnie z informacją przesłaną na maila: uzgodniono bez uwag	uzgadniający: Radosław Krauze Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych
6	Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsługa Klienta Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Zielonej Górze	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
7	NETIA S.A.	zgodnie z informacją przesłaną na maila: nie dotyczy	uzgadniający: Sylwester Kępka Przedstawiciel Netii S.A.
8	Starostwo Powiatowe w Żarach Zarząd Dróg Powiatowych	zgodnie z informacją przesłaną na maila: nie dotyczy	uzgadniający: Przemysław Świącicki
9	GAZ-SYSTEM Oddział we Wrocławiu	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
10	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	powiadomiono mailem, uzgadniający nie wypowiedział się	
11	PKP S.A.	zgodnie z informacją przesłaną na maila: nie dotyczy	uzgadniający: Małgorzata Majchrzak Z-ca Zarządcy Rejonu

z up. STAROSTY
Katarzyna Dul
 Przewodnicząca
 Narady Koordynacyjnej

Żary, 07.08.2023

UZGODNIENIE nr EO/RD5/GK.6630.1.129/2023

Dotyczy:

Sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego dz. 282/27, 410/2, 410/1 ul. Leśna w m. Łęknica.

Uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Żary.
3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą N-SEP-E-003 oraz N-SEP-E-004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe.
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD-Żary, i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp.-należy się liczyć z odchyleniami na planie.
7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Grzegorzyska 38

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 762 237 71 60
REGON 300456393

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

8. Sposób rozwiązania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD- Żary.
9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD- Żary informuje że istnieje możliwość zlecenia płatnego nadzoru techniczny. W takim przypadku RD-Żary oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden rok od dnia wystawienia.
11. Uwagi dodatkowe:

.....

.....

.....

.....

Data 07.08.2023

Podpis... Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary
SEKCJA UTRZYMANIA
Specjalista ds. Majatku Sieciowego
Arkadiusz Szymański

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-476 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 267 71 80
REGON 300466396

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto / Włoda w Poznaniu VIII wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Gospodarki nr NRS 0000069006 Kapitał zakładowy: 4 696 967 500 PLN

