


### Wyjaśnienia treści zaproszenia


Informuję, że w postępowaniu RGN.271.34.2023 zamawiający otrzymał informację od jednego z producentów progów gumowych, że możliwe jest wykonanie progów zgodnie z poniższym rysunkiem z zastrzeżeniem, że:

- dopuszcza się odstępstwo od szerokości progów w zakresie  $\pm 5\%$ . Projektowana szerokość to 6,3m, wobec tego dopuszczalne wymiary muszą się zawierać w zakresie: od 5,98m do 6,61m.
- nie dopuszcza się zmniejszenia szerokości przejścia dla pieszych (3m) i przejazdu dla rowerzystów (1,8m). Przejazd dla rowerzystów może zostać poszerzony do 2m (w takim wypadku szerokość elementu poziomego wyniesie 4,5m, a całego progów 6,5m).

Producent deklaruje, że **wykona oznakowanie P-11 na progów zgodnie z poniższym rysunkiem**, mimo standardowych elementów długości 1m.



Wobec tego, Zamawiający nie uzna za zgodne z warunkami Zaproszenia zamontowanie progów według poniższego projektu:



Marcin Perczyński  
Kierownik Referatu ds. Gospodarki  
Nieruchomościami i Inwestycji