

Łęknica, 12.10.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW w postępowaniu RGN.271.27.2023**

**na budowę sieci oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. Leśnej w Łęknicy**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

1. Nazwa i adres: Gmina Miejska w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, woj. lubuskie, tel. 068 3624700, faks 068 3624701, NIP 9282076271.

**SEKCJA II: PYTANIA**

*Dzień dobry, w nawiązaniu do ww. postępowania proszę o informację:*

*- czy zaproponowana oprawa w zestawieniu ma mieć wydajność 2350lm, przy całkowitej mocy 50W.  
Czy można zaproponować oprawę która przy 50W ma strumień świetlny 6200lm?*

*- jaki certyfikat ma mieć oprawa ENEC czy ENEC+*

**SEKCJA III: ODPOWIEDZI**

Użyty w dokumentacji technicznej opis oprawy LED zaczerpnięty jest z karty katalogowej konkretnej oprawy o określonym znaku handlowym. Wobec tego, że użycie tej oprawy nie jest wymagane przez Zamawiającego, opis w dokumentacji projektowej nie jest wiążący, z zastrzeżeniem wykonania robót z zastosowaniem opraw o poniższych parametrach:

- 1) Moc – 50W (maksymalnie +15%);
- 2) Wydajność świetlna –  $\geq 105 \text{ lm/W}$
- 3) Strumień świetlny –  $\geq 6100 \text{ lm}$
- 4) CRI/Ra -  $\geq 70$
- 5) Zasilanie – 220-240V AC;
- 6) Częstotliwość – 50-60Hz;
- 7) Temperatura barwowa – 4000K (+/- 5%);
- 8) Stopień Ochrony IP –  $\geq \text{IP65}$
- 9) Stopień Ochrony IK –  $\geq \text{IK08}$
- 10) Materiał – obudowa z aluminium wtryskiwanego, klosz - poliwęglan lub szyba hartowana;
- 11) Żywotność -  $\geq 30\ 000$  godzin;
- 12) Certyfikaty – ENEC lub ENEC+, CE.

Marcin Perczyński

Kierownik Referatu ds. Gospodarki

Nieruchomościami i Inwestycji

Urząd Miejski w Łęknicy