

Moc przylaczeniowa dla budynku powinna wynosić 33-40 kW w układzie 3 fazowym,
- zabezpieczenie głowne budynku o wartości 63 A.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.UŻYTKOWA (m2)	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE (m)	WYKOŃCZENIE POSADZEK
0.01.	KOMUNIKACJA	16,74	3,00	płytki gresowe
0.02.	SZATNIA	16,54	3,00	płytki gresowe
0.03.	UMYWALNIA	11,62	3,00	płytki gresowe
0.04.	BIURO	20,28	3,00	płytki gresowe
0.05.	UMYWALNIA	11,62	3,00	płytki gresowe
0.06.	SZATNIA	16,37	3,00	płytki gresowe
0.07.	WC KOBIET	3,25	3,00	płytki gresowe
0.08.	WC MĘSKIE I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,80	3,00	płytki gresowe
0.09.	POM. GOSPODARCZE	10,84	3,00	płytki gresowe
0.10.	POM. SĘDZIEGO	10,62	3,00	płytki gresowe
0.11.	ŁAZIENKA SĘDZIEGO	5,25	3,00	płytki gresowe
RAZEM		131,93		

LEGENDA

- Łącznik jednobiegunowy
- Tablica główna TG
- 1,2 — Wentylator do went.mechanicznej
- Gniazdo pojedyńcze, szczelne (P+N+PE)
- Gniazdo pojedyńcze (P+N+PE)
- Punkt przyłączeniowy
- grzejnik elektr. 1,0-2,0kW — Grzejnik elektryczny.Grzejniki podłączać poprzez gniazdo wtykowe 16A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	Inwest- Bud Sławomir Kubów mgr inż. Sławomir Kubów Marszów ul. Leśna 5, 68-200 Żary tel.666 852 871
ZADANIE INWESTYCYJNE :	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO Z ZAPLECZEM GOSPODARCZYM
ADRES INWESTYCJI :	ul. 1-go Maja, dz.ewid. nr 52, 68-208 Łęknica, obręb 0001
INWESTOR :	GMINA ŁĘKNICA, UL.ŻURAWSKA 1, 68-208 ŁĘKNICA

PROJEKT BUDOWLANY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
TYTUŁ RYSUNKU :		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. I BRANŻA	PODPIS
RZUT PARTERU INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Szymon Schmidt	LBS/0048/POOE/13	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adam Schmidt	191/77/ZG	
BRANŻA : ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:50	DATA : 02.2020r.	NR RYSUNKU : PB.E.02	