



Moc przyłączeniowa dla budynku powinna wynosić 33-40 kW w układzie 3 fazowym.
- zabezpieczenie główne budynku o wartości 63 A.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA (m ²)	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE (m)	WYKONCZENIE POSADZEK
0.01.	KOMUNIKACJA	16,74	3,00	parkiet gresowe
0.02.	SZATNIA	16,54	3,00	parkiet gresowe
0.03.	UMYWALNIA	11,62	3,00	parkiet gresowe
0.04.	BUDUPO	20,28	3,00	parkiet gresowe
0.05.	UMYWALNIA	11,62	3,00	parkiet gresowe
0.06.	SZATNIA	16,57	3,00	parkiet gresowe
0.07.	WC KOBIEC	3,25	3,00	parkiet gresowe
0.08.	WC MĘSKIE	8,80	3,00	parkiet gresowe
0.09.	IDŁA NIEPIENOSPRAWNYCH	10,84	3,00	parkiet gresowe
0.10.	POM. GOSPODARCZE	10,82	3,00	parkiet gresowe
0.11.	POM. SĄDZIEGO	5,25	3,00	parkiet gresowe
RAZEM		131,93		parkiet gresowe

LEGENDA

Symbol	Typ	Nazwa	Ilość
	np.	ŁUGSTAR SPOT LB LED 20W 1750lm/840 IP20/44	21
	np.	ŁUGCLASSIC SLIM LB LED 35W 600x600 D/I ED 4000lm/840 MPRM białe/ IP20	7
	np.	ŁUGSTAR SPOT LB LED 13W 1050lm/840 IP20/44	4
	np.	POWERLUG MINI LED ED 20W 3600lm/740 IP65 os. szare/okl. szary IP65	3
	np.	LOVATO P ECO LED 1W 135lm (opt. koryt.) 1h jednozadaniowa AT biała	1
	np.	AXP IP65/20 ECO LED 1W 135lm (opt. otworu) 1h jednozadaniowa AT biała	1
	np.	INFINITY II B LED 1W 1h jednozadaniowa AT biała	1
	np.	EXIT IP65 LED 3W 350lm 1h jednozadaniowa AT biała z grzałką	1

łacznik jednoobiektowy
 Tablica główna TG
 Wentylator do went. mechanicznej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Inwest: Bud Sławomir Kubów mgr inż. Sławomir Kubów Marszów ul. Leśna 5, 68-200 Żary tel.666 852 871		
ZADANIE	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNIEGO Z ZAPLECZEM GOSPODARCZYM		
ADRES INWESTYCJI:	ul. 1-go Maja, dz.ewid. nr 52, 68-208 Łęknica, obręb 0001		
INWESTOR:	GMINA ŁĘKNICA, UL. ŻURAWSKA 1, 68-208 ŁĘKNICA		
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT BUDOWLANY		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. I BRANŻA	PODPIS
RZUT PARTERU	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Szymon Schmidt, BS/0048/POCE/13		
	INSTALACJA OŚWIETLENIOVA		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adam Schmidt		19/17/7/29
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:50	DATA: 02.2020r.
		NR RYSUNKU: PB.E.01	